



Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19
города Верхняя Тура
(МБОУ СОШ № 19)

624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура,
ул. Володарского, 1
ОГРН 1026601301671
ИНН/КПП 6620007247 / 668101001
тел. (34344) 2-81-89
E-mail: svt19@bk.ru

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области в г. Качканар,
г.Кушва, г.Красноуральск, г.Нижняя
Тура

Поповой О.Б.

08.08.2024 № 188
66-06-13/10-
на № 2048-2024 от 04.04.2024

Об исполнении предписания

Уважаемая Ольга Борисовна!

МБОУ СОШ №19 просит продлить срок исполнения пунктов 2, 5, 9, 10 предписания от 04.04.2024 №66-06-13/10-2048-2024 не исполненные в полном объеме на срок до 08.08.2025 в связи с тем, что в бюджете на 2024 год недостаточно средств для выполнения в полном объеме выявленных нарушений.

Предоставляю информацию об устраненных нарушениях.

Номер строки	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1	Разместить у главного входа (выхода) на территорию учреждения знак о запрете курения	Выполнено: Фото (прилагается)
2	Использовать в кабинетах №№ 308, 215, 123, 309 мебель (парты) с покрытием без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	Выполнено частично: в к. 309 и к. 123 приобретены парты (28 шт.) и стулья (30 шт.) Договор №10 от 24.07.2024, договор №УТУ 1503 от 21.05.2024 Фото (прилагается)

3	Обеспечить расстояние от ближайшего места просмотра в кабинете №328 до экрана телевизора не менее 2 метров	Выполнено: Телевизор расположен на расстоянии не менее 2 метров от ближайшего места просмотра. Фото (прилагаются)
4	Устранить дефекты и повреждения пола в кабинете №315, в гардеробе (6-10 класс)	Выполнено: Дефекты пола устранены Фото (прилагаются)
5	Устранить дефекты и повреждения стен в кабинетах №№315,325,309,308,125,123, в рекреации (3 этаж), в гардеробе (6-10 класс), в туалетных комнатах для мальчиков (2 и 3 этаж) Устранить дефекты и повреждения потолка в кабинетах №№325,125, в рекреации (3 этаж), в гардеробе (6-10 класс), в туалетных комнатах для мальчиков (2 и 3 этаж)	Выполнено частично: Сделан косметический ремонт в к.315, 308, 309. Фото (прилагаются)
6	Осуществлять контроль температуры воздуха в кабинетах №№315,330 с помощью термометров	Выполнено: к.315, 330 оборудованы термометрами. Фото (прилагаются)
7	Содержать в исправном состоянии все источники искусственного освещения в кабинетах №№325,205,215,226	Выполнено: произведена замена неработающих ламп. Фото (прилагаются)
8	Использовать демонстрационные столы в учебных кабинетах физики (№322) и химии (№226), имеющие защитные бортики по наружному краю стола	Выполнено: В к.226 и 322 демонстрационные столы имеют защитные бортики по наружному краю стола. Фото (прилагаются)

9	Оборудовать туалетные комнаты для девочек и мальчиков (на всех этажах учреждения) туалетными кабинами с дверями (две туалетные кабинки из трех)	Не выполнено: Недостаточно средств бюджета в 2024 году. Направлено письмо в МКУ «Управление образования ГО Верхняя Тура» о необходимости средств для исполнения предписания. Письмо исходящее от 17.06.2024 №180 (прилагается)
10	Довести до норм СП 1.2.3685-21 показатели аэроионного состава воздуха в кабинете информатики	Не выполнено: Недостаточно средств бюджета в 2024 году. Направлено письмо в МКУ «Управление образования ГО Верхняя Тура» о необходимости средств для исполнения предписания. Письмо исходящее от 17.06.2024 №180 (прилагается)

Приложение: ссылка на материалы <https://cloud.mail.ru/public/wdYG/n9kKsdVuL>

ВрИО директора МБОУ СОШ №19



О.Л. Макаренко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075111

Владелец Жиделева Наталья Ивановна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026